



Caratteristiche del locale da climatizzare:

Finestre

verso nord	mq	x 40 =	+
verso sud, soleggiata	mq	x 400 =	+
verso sud, ombreggiata o con persiane o tende	mq	x 170 =	+
verso est, soleggiata	mq	x 250 =	+
verso est, ombreggiata o con persiane o tende	mq	x 50 =	+
verso ovest, soleggiata	mq	x 500 =	+
verso ovest, ombreggiata o con persiane o tende	mq	x 200 =	+

Pareti

esterna, esposta a nord	mq	x 20 =	+
esterna, esposta a est	mq	x 50 =	+
esterna, esposta a sud e soleggiata	mq	x 100 =	+
esterna, esposta a sud e ombreggiata	mq	x 60 =	+
esterna, esposta a ovest e soleggiata	mq	x 110 =	+
esterna, esposta a ovest e ombreggiata	mq	x 60 =	+
interna	mq	x 25 =	+

Pavimenti

pavimenti non a diretto contatto col suolo o con scantinati	mq	x 25 =	+
--	----	-------	--------	-------	---

Soffitti

sotto a locali abitati non climatizzati	mq	x 30 =	+
sotto a un tetto isolato	mq	x 140 =	+
sotto a un tetto non isolato	mq	x 200 =	+

Destinazione d'uso del locale

camera da letto	n.	x 1000	=	+
soggiorno	n.	x 2000	=	+
cucina	n.	x 3000	=	+

TOTALE BTU/h